

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Сибай, Баймак и Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ул. Кирова, 44, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833
Тел/факс (34775) 22975/24500/ E-mail: rpnrb11@rpnrb.ufanet.ru

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сибайская гимназия- интернат
453837, Республика Башкортостан, город Сибай, ул. Белова, дом 102

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ф.И.О, адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ № 26/44-129

от « 01 » октября 2018 года

г.Сибай ,Кирова,44
НЕПО ВОЗВРАЩ

Выдано на основании акта по результатам мероприятия по надзору № 3861 от «01» октября 2018 года и выявленных нарушений санитарного законодательства, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50., статьи . 19, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и выдаю Вам предписание:

1. Отделку пола в учебных кабинетах №№6, 3, 5, 8, 11 привести в соответствие с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в кабинетах №7,10,12,15,17, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В учебных кабинетах № 6, 11 ученической мебели осуществлять с учетом роста -возрастных особенностей учащегося при обучении сидя за ученическим столом, п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Классные доски в кабинетах кабинеты 2(не работает), 5, 7, 17, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, оборудовать по нормативу: что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. На классных досках в кабинетах № 7, 3, 12, 13 предусмотреть лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В медицинском блоке отделку пола привести в соответствие с п. 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10), п. 4. 30 СанПиН 2.4.2.2821-10., (стыки линолеума спаять, края подогнать под плинтуса, обеспечить гладкую поверхность без дефектов).

7. В медицинском блоке использовать мебель, имеющую гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.
8. В кабинете приема при медицинском кабинете установить раковину с подводкой холодной и горячей воды, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. Обеспечить параметры искусственной освещенности в учебных кабинетах №15, 18, 7, 8, 6, 13 в соответствии с п. 4.2.4 СанПиН 2.4.2.2821 -10.
10. Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции (в горячем цехе отсутствует зонт над плитами, в моечном цехе над раковинами), п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).
11. В мясо - рыбном, овощном цехах оборудовать достаточное производственных столов и раковин, п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
12. Обеспечить жилые комнаты тумбочками, (ветхие заменить, обеспечить гладкую поверхность) № 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 42, п. 4.9 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее СанПиН 2.4.3259-15).
13. Отделку полов в жилых помещениях № 14, 19, 23, 24, 27 привести в соответствии с требованиями п. 8.23 СанПиН 2.4.3259-15.
14. В жилых комнатах соблюдать площадь из расчета 4,5 кв.м. на одного человека, п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдвший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения.

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в установленный законом срок в вышестоящий по подчиненности орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или в судебные органы по подведомственности.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Сибай, Баймак и Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах в срок до « 01 » _ октября_ 2019 года.

Главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Сибай, Баймакском,
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах



Хамитова Д.Г.

должность, название структурного подразделения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Один экземпляр предписания получил(а): 01.10.2018 г.

дата

подпись

расшифровка подписи